

Príloha č.7  
k vyhláške č.428/2010 Z.z.

### HODNOTENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA

Prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla: **DOMSPRÁV s.r.o. byty teplo a iné služby**  
Adresa : **Štefánikova 44 , 071 01 Michalovce**  
IČO : **31654541**

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodané do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2010	TR - kotolňa prof. Hlaváča	TV	4,851.82	4,559.74	93.98	
2010	TR - kotolňa JUH-1	TV	6,165.38	5,805.57	94.16	
2010	TR - kotolňa JUH-2	TV	4,639.25	4,444.50	95.80	
2010	TR - kotolňa JUH-3	TV	3,898.48	3,762.04	96.50	
2010	TR - kotolňa K-1 Západ	TV	4,039.00	3,910.08	96.81	
2010	TR - kotolňa K-2 Západ	TV	3,252.77	3,161.69	97.20	
2010	TR - kotolňa K-3 Západ	TV	2,725.00	2,644.90	97.06	
2010	TR - kotolňa PK-1 Východ	TV	5,581.42	5,406.72	96.87	
2010	TR - kotolňa PK-2 Východ	TV	5,370.50	5,212.31	97.05	
2010	TR - kotolňa PK-3 Východ	TV	4,239.43	4,105.12	96.83	
2010	TR - kotolňa PK-4 Východ	TV	4,466.22	4,318.48	96.69	
2010	TR - kotolňa Straňany	TV	3,962.65	3,830.82	96.67	
2010	TR - kotolňa SNP-1	TV	2,744.33	2,616.17	95.33	
2010	TR - kotolňa SNP-2	TV	819.00	746.65	91.17	
2010	TR - kotolňa VÚB	TV	2,231.42	2,121.84	95.09	
2010	TR - kotolňa MsKS	TV	813.02	808.95	99.50	
2010	TR - kotolňa Strážske-mesto	TV	7,593.17	6,817.20	89.78	