

Príloha č.7
k vyhláške č.428/2010 Z.z.

HODNOTENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA rok 2011

Prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla: **DOMSPRÁV s.r.o. byty teplo a iné služby**

Adresa : **Štefánikova 44 , 071 01 Michalovce**

IČO : **31654541**

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodané do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2011	TR - kotolňa prof. Hlaváča	TV	4 686,35	4 399,08	93,87	
2011	TR - kotolňa JUH-1	TV	5 865,28	5 569,32	94,95	
2011	TR - kotolňa JUH-2	TV	4 463,20	4 290,90	96,14	
2011	TR - kotolňa JUH-3	TV	3 468,95	3 329,15	95,97	
2011	TR - kotolňa K-1 Západ	TV	3 485,48	3 374,99	96,83	
2011	TR - kotolňa K-2 Západ	TV	2 693,38	2 599,12	96,50	
2011	TR - kotolňa K-3 Západ	TV	2 506,50	2 435,61	97,17	
2011	TR - kotolňa PK-1 Východ	TV	5 372,10	5 166,89	96,18	
2011	TR - kotolňa PK-2 Východ	TV	5 035,25	4 869,73	96,71	
2011	TR - kotolňa PK-3 Východ	TV	4 000,00	3 858,48	96,46	
2011	TR - kotolňa PK-4 Východ	TV	4 195,00	4 048,73	96,51	
2011	TR - kotolňa Straňany	TV	3 862,50	3 701,77	95,84	
2011	TR - kotolňa SNP-1	TV	2 522,00	2 393,33	94,90	
2011	TR - kotolňa SNP-2	TV	826,90	753,92	91,17	
2011	TR - kotolňa VÚB	TV	2 160,00	2 063,74	95,54	
2011	TR - kotolňa MsKS	TV	764,00	756,46	99,01	
2011	TR - kotolňa Strážske-mesto	TV	7 155,45	6 270,52	87,63	