

Príloha č.7
k vyhláške č.428/2010 Z.z.

HODNOTENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA rok 2012

Prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla: **DOMSPRÁV s.r.o. byty teplo a iné služby**

Adresa : **Štefánikova 44 , 071 01 Michalovce**

IČO : **31654541**

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodané do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2012	TR - kotolňa prof. Hlaváča	TV	4 540,00	4 260,81	93,85	
2012	TR - kotolňa JUH-1	TV	5 700,00	5 455,99	95,72	
2012	TR - kotolňa JUH-2	TV	4 550,00	4 341,87	95,43	
2012	TR - kotolňa JUH-3	TV	3 480,00	3 330,36	95,70	
2012	TR - kotolňa K-1 Západ	TV	3 450,00	3 300,50	95,67	
2012	TR - kotolňa K-2 Západ	TV	1 770,00	1 683,50	95,11	
2012	TR - kotolňa K-3 Západ	TV	2 430,00	2 345,65	96,53	
2012	TR - kotolňa PK-1 Východ	TV	5 420,00	5 208,28	96,09	
2012	TR - kotolňa PK-2 Východ	TV	5 000,00	4 809,24	96,18	
2012	TR - kotolňa PK-3 Východ	TV	3 850,00	3 700,54	96,12	
2012	TR - kotolňa PK-4 Východ	TV	3 937,00	3 780,80	96,03	
2012	TR - kotolňa Straňany	TV	3 650,00	3 474,78	95,20	
2012	TR - kotolňa SNP-1	TV	2 520,00	2 399,23	95,21	
2012	TR - kotolňa SNP-2	TV	909,00	786,46	86,52	
2012	TR - kotolňa VÚB	TV	2 090,00	1 987,77	95,11	
2012	TR - kotolňa MsKS	TV	820,00	817,48	99,69	
2012	TR - kotolňa Strážske-mesto	TV	6 930,00	6 091,18	87,90	